

Banedanmark Strøm & Materiel	DAP/DAV instruks	Side 1 af 1
Elsikkerhed: DAP / DAV		Høring: Allan Larsen (ALRS) Morten Faber Friis (MFLA)
		Godkendt af: Per Freddy Christensen (PFRC)
	Aktivitets nr. A6.01.05.01	

DAP/DAV Instruks:

11-07-2025

Anvendelse af spændingstester KP-Test 5R DC fra PFISTERER.

Sagsnummer: 2025 - 13246

Materialenummer: 930350001, variant 00285

Dokumentnr. EDM2025-02

**Formål: Anvendelse af spændingsviser til brug ved/på S-Banen og Letbane.
Relevant for: Alle eks. Beredskaber, entreprenører, jernbanevirksomheder.
Gyldighedsperiode: 11. juli 2025 -**

Per Freddy Christensen
Strøm & Materiel
+45 24662532
pfrc@bane.dk

Banemark
Godsbanevej 2
4100 Ringsted

Banedanmark.dk
CVR: 1863 2276

Meddeles/instruks:

Det meddeles hermed at følgende spændingstester fabrikat PFISTERER
Type: KP-Test 5R DC, Materialenummer: 930350001 variant 00285,
må anvendes til spændingsmåling på Banedanmarks S-bane anlæg.

Spændingstesteren:

Fabrikat PFISTERER
Type: KP-Test 5R DC
Materialenummer: 930350001 variant 00285
Spændingsområde: 750-1650V DC

Vil efterfølgende være at finde på Banedanmarks positivliste.

Med venlig hilsen

Per Freddy Christensen

På vegne af DAP – Anders Holmsgaard Barratt.

Elsikkerhed

Vi gør det – sammen

Alt henvendelse sendes til: DAP@bane.dk,