

	Instruks for Koblingslederens fejlretningskoordinering ved kørestrømshændelser	Side 1 af 2
		Ansvarlig: Teamleder OCK
		Revideret af: ALRS
		Godkendt af: AHDB
		27-06-2025 15:30 EDM2025-03

Denne instruks dækker kørestrømshændelser på Fjernbanen såvel som på S-banen.

Koblingslederens rolle er at sammenligne med en fejlretningskoordinatorrolle. Koblingslederen besidder centrale kompetencer og viden, samt en organisatorisk placering der gør vedkommende i stand til at være bindeled mellem aktørerne ved en kørestrømshændelse.

Aktørerne er trafikken, Geografiske Fag Specialister (GFS), det fejlrettende personale i sporet, Kørestrømsvagt, hændelsesvagt samt Banedanmarks Drifts Ansvarlige Person (DAP) og/eller andre infrastrukturforvalteres DAP.

Ved hændelser skal koblingslederen foretage sig følgende, for at bidrage til:

Opgave	Tidshorisont
Foretage AKUT KA	Efter behov
Holde DAP/Områdechef løbende orienteret pr. telefon om: ○ Hvad der er sket ○ Status for fejlretningen ○ Prognose for fejlretningsarbejdet ○ Risiko for personskade	Løbende: Ved hændelsesstart/slut Under hændelsen: Mindst hver 2. time undervejs
Overvåge pantinspect alarmeringssystem for strømaftageres tilstand, samt håndtere indkomne alarmer	Løbende
Forestå kontakt med trafikken, kontrolposter, fjernstyringscentraler etc.	Løbende
Geografiske Fags Specialister (GFS) for Kørestrøm/Stærkstrøm	Løbende
Kontakt med fejlrettende personale i sporet internt/eksternt	Løbende
Ved længerevarende hændelser overlevere grundigt til afløsende vagthavende koblingsleder, inkl. sikre	Løbende

 BANEDANMARK	Instruks for Koblingslederens fejlretningskoordinering ved kørestrømshændelser	Side 2 af 2
		Ansvarlig: Teamleder OCK
		Revideret af: ALRS
		Godkendt af: AHDB
		27-06-2025 15:30

en fortsættelse af logbog for hændelsen.	
Føre en udførlig logbog over korrespondance i løbet af hændelsesforløbet	Løbende
Logbog for hændelsen, mindst for den vagt man selv har haft. Hvis man har overtaget en vagt, skal man fortsætte logbogen.	Senest 24 timer efter endt vagt afleveres elektronisk til DAP, Områdechef, Teamleder OCK samt Sektionschef Driftsansvar:
Sikre udtræk af relevante rapporter/logninger i PSI og Pantinspect m.v. Dette skal være for de relevante tidsrum ift. hændelsens start og slut.	Senest 24 timer efter endt vagt afleveres elektronisk til DAP, Områdechef, Teamleder OCK samt Sektionschef Driftsansvar:
Deltage i alle relevante workshops vedrørende hændelsesudredning og fejlretning med input fra logbog, PSI/Pantinspect etc.	Efter den akutte fejlretning er afsluttet, skal koblingslederen deltage i hændelsesudredningsprocessen, især forløbet af hændelsen.