

Driftsinstruks

Anvendelse af vand ved beredskabsindsatser.

Formål: Arbejdsjording er et krav ifølge Banedanmarks normer, når der bruges vand ved brand i eller nærved et tog og til rensning af infrastruktur inden for 10 meter af et køreledningsanlæg, for at forebygge el-ulykker.

Relevant for: Beredskaber

Gyldighedsperiode: Fra 01-09-2025

Godkendt af: Anders Holmsgaard Barratt

1. Driftsinstruks

Anvendelse af vand ved beredskabsindsatser.

Det præciseres herved, at brugen af vand til slukning af brand i eller nærved et tog og til skylning og rensning af skræver, perroner, tunneler mm.(infrastruktur) indenfor **10 meter af et køreledningsanlæg** kræver, at der er etableret arbejdsjording ved arbejdsstedet.

Udeladelse af arbejdsjording ved brand i eller nærved et tog og ved rensning af infrastrukturen - bl.a. efter en personpåkørsel – betragtes som en sikkerhedsbrist, da der er høj risiko for el-ulykker.

Rensning af infrastruktur er en delvis planlagt opgave, som udgør en af de afsluttende arbejdsgange ved indsatssituation. Beredskaber må gerne udføre denne oprensning, når arbejdsjording er etableret.

Med venlig hilsen

Per Freddy Christensen
Strøm & Materiel, Elsikkerhed

Al henvendelse sendes til: DAP@bane.dk

BANEDANMARK

Dato: 01-09-2025

Sagsnummer: 2025 – 13246

Dokumentnummer:

EDM2025-04

Per Freddy Christensen
Strøm & Materiel - Elsikkerhed
+45 2466 2532
PFR@bane.dk

Banedanmark
Godsbanevej 2
4100 Ringsted

Banedanmark.dk
CVR: 1863 2276

Driftsansvarlige person:
Anders Holmsgaard Barratt